

MINIMALNI UVJETI ZA SIGURNO KORIŠTENJE UREĐAJA ZA LOŽENJE KLASE B

(tzv. atmosferski kombi bojleri, protočni bojleri, sobne peći, grijalice...)

- POTREBAN ISPRAVAN DIMNJAK (redovno čišćenje i kontrola dimnjaka, materijal stijenki dimnjaka postojan na vlagu i plinonepropusnost, usklađenost dimnjaka i uređaja za loženje...)
- DOVOLJNA KOLIČINA ZRAKA ZA IZGARANJE U PROSTORIJI U KOJOJ SE NALAZI UREĐAJ ZA LOŽENJE
- ZA VRIJEME RADA UREĐAJA ZA LOŽENJE OBAVEZNO ISKLJUČENI ELEKTRIČNI UREĐAJI – VENTILATORI I KUHINJSKE NAPE, POKRETNE KLIME, ZIDNE KLIME
- SIGURNOSNE BRTVE NA PVC STOLARIJI ili OBAVEZAN OTVOREN PROZOR (KUPAONICA ILI KUHINJA)
- ZA VRIJEME KORIŠTENJA SANITARNE VODE OBAVEZNO AKO NEMA PRIRODNE OZRAKE (PROZORA) OBAVEZNO TREBAJU BITI OTVORENA VRATA KUPAONICE U KUPAONICI , UZ OBVEZNO OTVOREN PROZOR U NAJBЛИŽOJ PROSTORIJI (POVEZANOST PROSTORA I DOBAVA SVJEŽEG ZRAKA)
**(U SLUČAJU DA POSTOJI PROZOR ISTI JE POTREBNO DRŽATI OTVORENIM)
- REDOVNO SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE TROŠILA
- PROVJERA VIJEKA TRAJANJA TROŠILA (PREPORUKA JE DA NKAON ISTEKA VIJEKA TRAJANJA UREĐAJA ZA LOŽENJE ISTO PROMIJENITI UZ PRILAGODBU DIMOVODNOG (DIMOVODNO-ZRAKOVODNOG SUSTAVA) SUSTAVA

U LJETNOM PERIODU TROVANJA SU ČESTA ZBOG VRLO VISOKIH TEMPERATURA I POVEĆANOG TLAKA NA VRHU DIMNJAKA ŠTO BITNO SMANJUJE UZGON U SAMOM DIMNJAKU, TE JE MOGUĆI POVRAT DIMNIH PLINOVA U PROSTOR GDJE JE TROŠILO POSTAVLJENO.